

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

SYSTEM OF CERTIFICATION



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки тину або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ» за №
Registered at the Record of conformity assessment body «OS «EUROSTANDART» under №
UA.PN.191.2675-24

Термін дії
Term of validity is from

з 12.09.2024 р. до 11.09.2025 р.

Сертифікат видано:
Certificate is issued on

ТОВ «АЛЬЯНС ТЕКНОЛОДЖІЗ ГРУП», 04080 місто Київ вулиця В.Хвойки,
15/15/6 лит.1; Код ЄДРПОУ 43892246, за дорученням б/н від "Ningbo Linkbasic
International Trading Co., Ltd", Китай від 11.09.2024 р.

Продукція:
Production

Патч-кабелі «звита пара» торгової марки «IVYNET» для структурованих кабельних
мереж у оболонці PVC та LSZH, типів U/UTP, F/UTP, SF/UTP, S/FTP; Кабелі
інформаційні «звита пара» торгової марки «IVYNET» для структурованих кабельних
мереж у оболонці PVC та LSZH, типів U/UTP, F/UTP, SF/UTP, S/FTP.
Оптичні патч-корди торгової марки «IVYNET» з конекторами типів LC/SC/ST/E2000
(UPC/APC) та волокном типів OM1/OM2/OM3/OM4/OM5/OS2; Оптичний кабель
торгової марки «IVYNET» з волокном типів OM1/OM2/OM3/OM4/OM5/OS2 та
кількістю 2/4/8/12/24/48 волокон

8544

(код УКТ ЗЕД ДК-016)
(UKT ZED code.DK-016)

Відповідає вимогам:
Complies with the requirement

ДСТУ 4809:2007(п.4.1, щодо стійкості до поширення полум'я поодиноким прокладеним кабелем -
клас «стійкий»;п.4.2, щодо стійкості до поширення полум'я кабелем, що прокладений в пучках за
категорією «А» - клас «стійкий»; п.4.4, щодо димоутворювальної здатності кабелю під час тління
його неметалевих елементів - клас «ДТк1»; п.4.5, щодо димоутворювальної здатності кабелю під час
полум'яного горіння його неметалевих елементів - клас «ДТк2»;п.4.6, щодо корозійної активності
продуктів згорання неметалевих елементів кабелю (оболонки кабелю) шляхом визначення
кількості галогеноводнів - клас «Кк2»), показник «поширення полум'я» - випробування згідно
ДСТУ EN 60332-1-2:2016, ДСТУ EN 60332-3-24:2013, показник «корозійна активність» -
випробування згідно ДСТУ EN 60754-1:2015, показник «димоутворювальна здатність» -
випробування згідно ДСТУ EN 61034-2:2015
(сертифікація продукції, що виготовляється серійно, з аналізом документації)

Виробник продукції:
Producer

"Ningbo Linkbasic International Trading Co., Ltd", Add: ROOM C277, NO.5,
ZHONGCHUANGYUAN,BINHAI ROAD NORTH,HANGZHOU BAY NEW ZONE,NINGBO,
ZHEJIANG PROVINCE, Китай

Додаткова інформація:
Additional information

Сертифікат поширюється на продукцію, яка виготовляється серійно
та ввозиться в Україну з 12.09.2024 р. до 11.09.2025 р. з урахуванням
гарантійного терміну зберігання.

Сертифікат видано органом з Оцінки відповідності:
Certificate is issued by the conformity assessment body

ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ», вул. Прокури
Академіка, 1, корп. 12, м. Харків, Україна, 61070,
код ЄДРПОУ 36911689

На підставі:
On the grounds of

Протоколів сертифікаційних випробувань №№ 18-П, 19-П від 12.09.2024 р., виданих
Випробувальним центром кабельних виробів ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ",вул.
Автогенна, 7, м. Харків, 61099, атестат акредитації № 20353 від 16.01.2024 р., дійсний до
15.01.2029 р.

Директор
Deputy Director
М.Н./Stamp



Руслан ГОРЛОВ

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі Органу з оцінки
відповідності «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ» за
тел. (057)763-18-88